

Prévention du risque électrique sur opération d'ordre non électrique H0 - BO Exécutant



1 jour - 7 heures

Code formation : log-276

www.adhara.fr

Objectifs

Acquérir les connaissances liées à la réglementation en matière d'instructions de consignes de sécurité électrique et des risques inhérents aux ouvrages, installations et équipements électriques suivant la norme NF C18.510 Appliquer les consignes de sécurité lors de la mise en place des équipements de protections et de signalisation (barrière), de travail à proximité de l'électricité, de surveillance de chantier. Permettre ainsi à l'employeur, à l'issue de la formation, de mettre en adéquation les connaissances acquises sur les risques électriques et l'aptitude de son collaborateur à réaliser les tâches visées par les opérations d'ordre non électrique dans son entreprise, en vue de délivrer un titre d'habilitation.

Prérequis

Avoir des connaissances élémentaires en électricité (non électricien) Avoir une maîtrise orale et écrite de la langue française. Se munir des équipements de protection individuelle pour effectuer les travaux pratiques du stage (chaussure de sécurité; casque).

Pédagogie

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / Action participative et interactive : les **participants** sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.

Profil de l'intervenant

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par nos services.

Moyens techniques

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.

Méthodes d'évaluation des acquis

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés avec la facture.

Programme

Module tronc commun - 3.5h

Dispositions réglementaires

- Décrets applicables
- Code du travail
- Normes/ prescriptions
- Conséquences juridiques

Dangers de l'électricité

- Statistiques nationales
- Les effets du choc électrique sur l'homme

Prévention du risque électrique sur opération d'ordre non électrique H0 - BO Exécutant



1 jour - 7 heures

Code formation : log-276

www.adhara.fr

Prévention et conduite à tenir en cas d'accident et d'incendie électrique

Chronologie et règles applicables face à une personne qui s'électrise

Règles de sécurité applicables à l'extinction d'un incendie d'origine électrique

Protection contre les contacts directs et indirects

Indices de protection

Les équipements de protection individuelle

Le matériel et l'outillage

Objectif, définition, vocabulaire, de l'habilitation

Conditions d'attribution de l'habilitation

Suivi de l'habilitation

Ouvrage

Manoeuvre

Titres d'habilitation électrique - 3.5h

Missions

Hiérarchie

Rôles : l'exécutant = HO - BO

Document ; les limites de l'exécutant

Domaines de tension

Très basse tension ; Basse tension ; Haute tension

Distances et zones

Définition des distances

Définition des zones d'environnement

Pratiques

Mise en situation

Evaluation des risques

De surveillance de chantier

Les équipements de protection et de signalisation